

ОБАВЕШТЕЊЕ број 3

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА, ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА ЈН
БРОЈ 10/2016

Предмет: Додатна објашњења за јавну набавку радова – Енергетска санација крова ЈН 10/2016, у поступку јавне набавке велике вредности по позиву објављеном на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, достављамо одговор на постављено питање у поступку јавне набавке велике вредности радова – Енергетска санација крова ЈН 10/2016.

Питање:

На ком делу кровне површине је предвиђено постављање новог лима типа Пан Т-40. - позиција **2.1.9** Предмера радова, како би се детаљно сагледала позиција, технологија уградња и дефинисала цена за извођење исте.

Одговор :

Постављање новог лима типа Пан Т-40 – позиција 2.1.9. из Предмера радова предвиђено је да буде постављено у делу новоформиране вертикалне подконструкције Алубонда и постојеће атике по обиму објекта у ширини од 1,15 цм.

Напомена: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА, ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА ЈН БРОЈ 10/2016 објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за ЈН 10/2016